




1 PAV. SUPERIOR
1 : 100




2 PAV. SUPERIOR EXEC.
1 : 100




6 Vista Ar comprimido
1 : 50



3 Vista caixa de Válvula
1 : 50



4 Vista de ponto FA M
1 : 50



5 Detalhe Isométrico caixa de valvula

TABELA DE TUBOS DE COBRE		
Tipo de sistema	Comprimento	Diâmetro
Gases Ar Medicinal	1.49	15.00 mm
Gases Ar Medicinal	0.03	22.00 mm
Gases Ar Medicinal	2.64	15.00 mm
Gases Ar Medicinal	0.03	22.00 mm
Gases Ar Medicinal	9.46	22.00 mm
Gases Ar Medicinal	0.17	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	0.17	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	0.19	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	0.26	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	0.27	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	0.49	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	0.83	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	1.33	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	1.33	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	2.01	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	4.40	28.00 mm
Gases Ar Medicinal	7.61	28.00 mm
Other	0.06	20.00 mm
Other	0.34	20.00 mm
Other	0.36	20.00 mm
Other	2.08	20.00 mm
Other	2.72	20.00 mm
Other	9.55	20.00 mm

DESENHOS DE REFERÊNCIA		NÚMERO
PROJETO GASES MEDICINAIS		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
Nº DO CONTRATO		DATA
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		C.R.E.A / C.A.U
		ART
CORRENADO POR		C.R.E.A / C.A.U
		ART
AUTOR DO PROJETO		C.R.E.A / C.A.U
		ART

PROPRIETÁRIO	LABORATÓRIO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE
RESPONSÁVEL TÉCNICO	GLAUBER GARCEZ CAMPOS/474928642 72
AUTOR DO PROJETO	GLAUBER CAMPOS GLAUBER GARCEZ CAMPOS/474928642 72
GLAUBER CAMPOS	

WASH AIR ENGENHARIA LTDA

Projeto, consultoria, assessoria, instalações, manutenções e obras residenciais, comerciais e industriais

Cnpj: 40.461.441/0001-06 Inscrita no CPID nº 08.028.812/01-09

engenharia@washair.com.br | administracao@washair.com.br | glauber@washair.com.br

(02) 99137-4716 (Eng. GLAUBER) | (22) 99234-6716 (Eng. GLAUBER)

CLIENTE	LABORATÓRIO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	PROJETO	PROJETO DE GASES MEDICINAIS
TIPO DE PROJETO	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	DATA	08/11/23
		SITUAÇÃO	Como indicado
		FOLHA	F01
		DESENHO	